

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Wieland Werke AG  
Graf-Arco Strasse 36  
D-89079 Ulm  
Telefon: +49 731 944 3061  
Telefax: +49 731 944 4197

**Kobberrør til brugsvandsinstallationer i bygning**

**WIELAND**

type SANCO og WICU, dim. 6-54 mm

**FABRIKAT:**

Wieland Werke AG, Tyskland

**MÆRKNING:**

- 1 Fabrikantmærke:  
Type SANCO:  
WIELAND-DEUTSCHLAND SANCO  
Type WICU:  
WIELAND WICU
- 2 Dimension:  
udv. diam. x godstykkelse
- 3 Fremstillingsår

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

- 1 Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.
- 2 Samling af rørene udføres med loddefittings eller ved hjælp af kompressionskoblinger, som er VA-godkendt.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse og materiale	SANCO: Hårde, lige kobberrør eller bløde kobberrør i ruller. WICU: Bløde isolerede kobberrør i ruller.	
Dimensioner	SANCO: Hårde rør: 6 - 54 mm Bløde rør: 6 - 22 mm WICU: 6-22 mm	
	Udv. Diameter i mm	Godstykkelse i mm
	6,0	0,8 el. 1,0
	8,0	0,8 el. 1,0
	10,0	0,8 el. 1,0
	12,0	1,0
	15,0	1,0 - 1,2
	18,0	1,0 - 1,2
	22,0	1,0 - 1,5
	28,0	1,2 - 1,5
	35,0	1,5 - 2,0
	42,0	1,5 - 2,0
	54,0	2,0

  
Thomas Bruun